

**YAPI ÜRÜNLERİ YÖNETMELİĞİ PERFORMANS DEKLARASYONU**

Yayın Tarihi: 01.08.2013 Doküman Numarası: F-KGSF-029 Revizyon Numarası: 00 Revizyon Tarihi: --

Tanım:	Panel Radyatör
Model:	Tip 10 (P)
Kullanım Amacı:	Isıtma Sistemleri
Üretici:	ELBA Basınçlı Döküm A.Ş. Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköy OSB Mah. Ellinci Yıl Cad. No:15 YUNUSEMRE / Manisa
Temsilci:	EMAS Makine Sanayi A.Ş.
Ticari Marka	E.C.A. Tip 10
Ek Bilgiler	---
Değerlendirme Sistemi & Performans Tutarlılığı Doğrulaması:	Sistem 3: ELBA üretim tesisleri içerisinde üretilen tüm ürün çeşitleri, aynı üretim metodu ve malzemeler, aynı teknik özellikler ile aynı kalite şartlarını yerine getirmektedir.
Uyumlaştırılmış Standartlar:	EN 442 - 1 :1998 / EN 442 - 2 : 1998 / EN 442 - 3 : 2007
Onaylanmış Kuruluşlar:	CETIAT 25 avenue des arts BP 2042 69603 Villeurbanne cedex France Report no : 1623 BQ 165

Temel Özellikler		Performans					
EN 442 - 1 : 1998 Dayanıklılık Testi	100 Saat Nem Testi	Geçti	Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Onaylayıcı Kuruluş 1783				
EN 442 - 1 : 1998 Yangın Reaksiyonu	Sınıf A1	Geçti	Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Onaylayıcı Kuruluş 1783				
EN 442 - 1 : 1998 Basınç testi	Sızdırma Testi : 1300 kPa Basınç Test Gücü : 1690 kPa Maksimum Çalışma Basıncı Beyanı: 1000kPa	Geçti	DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH, 12103 Berlin				
EN 442 - 1 : 1998 Isıl Kapasite Testi	Isıl Kapasite Karakteristik Denklemler (L = Metre Olarak Uzunluk)		DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH, 12103 Berlin				
Yükseklik	ΔT 50° C		ΔT 60° C		n	K <sub>M</sub>	Φ
	Watt/m	Kcal/hm	Watt/m	Kcal/hm			
300	332	286	423	364	1,3255	1,858461	Φ=K <sub>m</sub> .ΔT <sup>n</sup>
400	436	375	554	476	1,3121	2,571982	
500	537	462	680	585	1,2987	3,338274	
600	633	544	800	688	1,2853	4,146843	
700	725	624	917	789	1,2907	4,650262	
800	813	699	1030	886	1,2961	5,105703	
900	896	771	1136	977	1,3015	5,509327	

Tarih: 24.03.2015

Üretici adına yetkili imza;

ELBA BASINÇLI DÖKÜM SANAYİ A.Ş.